

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 63240041000110059113 от 29.03.2024 г.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Самарской области
(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 05/200 от 14.05.2024 г.

Мною, Дитрих Ириной Владимировной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

При проведении профилактического визита в отношении:

МБОУ Школа №53 г.о. Самара, по адресу: 443111, Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, д.101

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п.2.2.2. покрытие спортивной площадки (хоккейной калды) имеет дефекты;
- п.2.2.4. покрытие проездов, дорожек на территории имеет дефекты и повреждения;
- п.2.2.5. на территории образовательного учреждения, в отдельно стоящем нежилом сооружении, располагается организация, функционально не связанная с деятельностью МБОУ Школа №53 г.о. Самара (один из гаражей по приказу о передаче в оперативное управление №1587 от 07.05.2010г находится в пользовании «Управление капитального строительства городского округа Самара»;

- п.2.4.11. на первом этаже отсутствуют туалеты для детей разного пола, оборудованные умывальниками и туалетными кабинами (установлен унитаз на весь первый этаж, туалеты, предусмотренные проектом, переоборудованы в учебные помещения;

- на 3 этаже отсутствуют туалеты для мальчиков, оборудованные умывальниками и туалетными кабинами;

- п.2.5.2. полы большого спортивного зала, инвентарной комнаты имеют дефекты и повреждения (краска ободрана, полы не гладкие), что не позволяет проводить качественную влажную обработку и дезинфекцию;

- п.2.5.3. внутренняя отделка помещений не соответствует требованиям:

- стены (краска потрескалась, местами облетела) и потолок большого спортивного зала имеют дефекты и повреждения (трещины штукатурки);

- потолки инвентарной комнаты возле большого спортивного зала (трещины штукатурки) и стены имеют дефекты и повреждения (краска на стенах облупилась, местами отсутствует);

- потолки и стены раздевалки для мальчиков возле большого спортивного зала (трещины штукатурки, около дверного проема отвалились куски штукатурки) и раздевалки для девочек возле большого спортивного зала имеют дефекты и повреждения (трещины штукатурки);

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в срок до 01.08.2025г.:

№ п/п	Наименование мероприятий
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	
1.	Обеспечить покрытие спортивной площадки (хоккейной калды) без дефектов, согласно требованиям п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20
2.	Обеспечить покрытие проездов, дорожек на территории без дефектов согласно п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20
3.	Не допускать на территории образовательного учреждения (в отдельно стоящем нежилом сооружении) деятельности организации функционально не связанной с деятельностью МБОУ Школа № 53 г.о. Самара (деятельностью хозяйствующего субъекта) по приказу о передаче в оперативное управление №1587 от 07.05.2010г. арендатор «Управление капитального строительства городского округа Самара» в соответствии с требованиями п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20
4.	Оборудовать на первом этаже туалеты для детей разного пола, оборудованные умывальниками и туалетными кабинами, Оборудовать на 3 этаже туалеты для мальчиков, оборудованные умывальниками и туалетными кабинами, согласно требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20
5.	Обеспечить покрытие пола без дефектов, повреждений: в большом спортивном зале, инвентарной комнате обеспечить целостность краски на полу, позволяющей

	проводить качественную влажную обработку моющими и дезинфицирующими средствами, согласно требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20;
6.	Обеспечить внутреннюю отделку помещений в соответствии с требованиями: - стены (краска потрескалась, местами облетела) и потолок большого спортивного зала имеют дефекты и повреждения (трещины штукатурки); - потолки инвентарной комнаты возле большого спортивного зала (трещины штукатурки) и стены имеют дефекты и повреждения (краска на стенах облупилась, местами отсутствует); - потолки и стены раздевалки для мальчиков возле большого спортивного зала (трещины штукатурки, около дверного проема отвалились куски штукатурки) и раздевалки для девочек возле большого спортивного зала имеют дефекты и повреждения (трещины штукатурки), позволяющую проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20;

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа № 53» городского округа Самара (МБОУ Школа № 53 г.о. Самара), по адресу: 443111, Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, д.101

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области

- по адресу: 443041, Самарская область, г. Самара, ул. Арцыбушевская, д.13
- E-mail: childarc@fsnsamara.ru
- заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.08.2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с ч.2 ст.39 Федерального закона от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ) судебное обжалование настоящего предписания возможно только после его досудебного обжалования.

В соответствии со ст.40 Федерального закона № 248-ФЗ в досудебном порядке жалоба подается контролируемым лицом руководителю (заместителю руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей по Самарской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания, в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае несогласия с решением, принятым Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области либо Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при досудебном обжаловании, настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

Главный специалист - эксперт отдела
надзора по гигиене детей и подростков
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

И.В. Дитрих
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а): 14.05.2024г.

И.о. директора МБОУ Школа № 53

г.о. Самара


(подпись)

Рассохина Е.А.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: dosamadm@yandex.ru в Департамент образования
Администрации городского округа Самара.