

Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Самарской области

**Предписание №05/235.1 от 7 июня 2021г.
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно – эпидемиологический надзор**

При проведении планового мероприятия по контролю в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школа № 53" городского округа Самара (МБОУ Школа №53 г.о. Самара), расположенного по адресу: 443111, г. Самара, Московское шоссе, 101 выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

№	Наименование мероприятия
1.	Обеспечить целостность ограждения территории по периметру согласно п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
2.	Обеспечить покрытие спортивной площадки (хоккейной калды) без дефектов согласно требованиям п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20
3.	Обеспечить размер твердого водонепроницаемого покрытия контейнерной площадки превышающий площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, обеспечить целостность ограждение площадки согласно требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20
4.	Обеспечить покрытие проездов, дорожек на территории без дефектов согласно п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20
5.	Не допускать на территории образовательного учреждения (в отдельно стоящем нежилом сооружении) деятельности организации функционально не связанной с деятельностью МБОУ Школа № 53 г.о. Самара (деятельностью хозяйствующего субъекта) по приказу о передаче в оперативное управление №1587 от 07.05.2010г. арендатор «Управление капитального строительства городского округа Самара» в соответствии с требованиями п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20
6.	Обеспечить обучающихся мебелью в соответствии с ростом и возрастом в кабинетах №№216, 308, 311, 317 согласно требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20
7.	Оборудовать на 3 этаже туалеты для мальчиков, оборудованные умывальниками и туалетными кабинами согласно требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20
8.	Обеспечить покрытие пола без дефектов, повреждений: - в рекреации 3 этажа заменить линолеум с нарушением целостности, - на боковых лестницах обеспечить целостность кафельной плитки, - в большом спортивном зале обеспечить целостность краски на полу, позволяющей проводить качественную влажную обработку моющими и дезинфицирующими средствами согласно требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20
9.	Обеспечить внутреннюю отделку в соответствии с требованиями (- потолки и стены лестничных пролетов между 2 и 3 этажами имеют дефекты, повреждения (трещины штукатурки, следы протечки); - стены в рекреации на 3 этаже имеют дефекты, повреждения (краска с трещинами, осыпается); - в туалете для девочек на 3 этаже стены имеют следы протечки; - в кабинете №302 следы протечки на потолке; - в раздевалке зала хореографии на потолке следы протечки;

	- стены малого спортивного зала имеют дефекты, повреждения (краска со стен осыпается, трещины); - потолки большого спортивного зала имеют дефекты, повреждения (трещины штукатурки)), позволяющую проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20
10.	Установить, при отсутствии централизованного горячего водоснабжения, в помещениях учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинет ИЗО, химии, физики, биологии, лаборантские, туалеты водонагревающие устройства в соответствии с требованиями п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20
11.	Обеспечить соблюдение нормы площади не менее 2,5 м ² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий в кабинете №215 согласно требованиям п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20
12.	Оборудовать местным освещением рабочее место обучающегося с ноутбуком в кабинете информатики в соответствии с требованиями п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 53" городского округа Самара (МБОУ Школа №53 г.о. Самара), расположенное по адресу: 443111, г. Самара, Московское шоссе, 101

со сроком исполнения предписания №05/235.1 от 07.06.2021г. – 01.08.2022г.

Предписание может быть обжаловано:

- в 15 - ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012г. № 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание для исполнения получил: 07.06.2021г.

Директор МБОУ Школа №53 г.о. Самара Калмыкова Елена Юрьевна

(руководитель, должностное лицо, уполномоченное руководителем) (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Подписи лиц, проводивших проверку: Должностное лицо, уполномоченное осуществлять государственный санитарно – эпидемиологический надзор: главный специалист эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков

Душаева Наталья Валерьевна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)